



### Ansteuerung Rel2

M1 und M2 laufen an

M1 15s Laufzeit anschließend 30s Stillstand

M2 läuft ständig, ist drehzahl geregelt

PTC1 misst die Förderschnecken temp. Abschaltwert bei 50°

PTC2 misst die Kessel temp. Abschaltwert 90°

wenn Rel2 stromlos Ansteuerung über Zeitrelais 2

Laufzeit 20s Stillstand 30 min