



TWINBUS TASTENADAPTER 1 4645

BESCHREIBUNG · MONTAGE · ANSCHLUSS · INBETRIEBNAHME

Id.Nr. 400 231 889 / Ausgabe 2/2005

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus Systemhandbuchs.

Gerätebeschreibung

Mit dem Tastenadapter 1 4645 können zwei bauseitige, potentialfreie Taster als Befehlsgeber in die TwinBus Anlage eingebunden werden. Z.B. als Lichtschalter über Schaltgerät 1 4981 oder als Etagendrücker bei der Altbausanierung, wenn die vorhandene Leitung vom Etagendrücker zur Klingel als Busleitung für das Wohntelefon benutzt wird.

Die Taster werden über den Tastenadapter in der TwinBus Anlage adressiert und können von einem Wohntelefon, einer Video-Hausstation oder dem Schaltgerät 1 4981 eingelernt werden.


Montagevoraussetzungen

Montageart	benötigtes Zubehör
------------	--------------------

In Schalterdose hinter dem bauseitigen Taster	
---	--

Montage

- Entnehmen Sie das TwinBus Gerät der Verpackung.




Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier



Beschädigen des Gerätes

Achtung!

Der Tastenadapter ist nicht für den Anschluss von Netzspannung geeignet.



A 1 Taster

B 2 Taster

Anschlüsse

a,b Anschluss am Bus
ws weiß
br braun
gr grün

- Die Abschirmung der ankommenden und abgehenden Leitung verbinden. Bei YR-Leitungen alle nicht benutzten Adern als Abschirmung verbinden.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt über das TwinBus Gerät, das auf die Betätigung des angeschlossenen bauseitigen Tasters reagieren soll. Bei Wohntelefonen erfolgt die Inbetriebnahme analog dem Einlernen einer Klingeltaste.

RITTO GmbH & Co. KG
Rodenbacher Straße 15
D-35708 Haiger/Germany
Phone +49 (0) 27 73/8 12-0
Fax +49 (0) 27 73/812-9 99
www.ritto.de / info@ritto.de

FRIEDHELM LOH GROUP

